

**Stenløse Vandværk**  
**Frederikssundsvej 137**  
**3660 Stenløse**  
**Att.: Henrik Hermansen**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00501129-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00501129  
**Kundenr.:** CA0003288  
**Modt. dato:** 22.12.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Stenløse Vandværk Ledningsnet - 83731 - V02002300 / 4235002599  
**Udtagningsadresse:** Frydensbergvej 5, 3660 Stenløse  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 22.12.2016 kl. 10:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PA1  
**Analyseperiode:** 22.12.2016 - 02.01.2017

**Prøvemærke:** Vaskehal , håndvask (Falck)

Lab prøvenr:	80240186	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	1	!	MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Kimtal ved 22 °C	3		CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01		mg/l	0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	7.5		°C			DS/EN ISO 19458	A
pH	7.3		pH	7	8.5	DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	77		mS/m		0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.2		mg/l	5	0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Egedal Kommune, kopimodtager drikkevand, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

02.01.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.